ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01172/26

Серия RU № 0590341

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОПЛК" (ООО "НАНОПЛК"), место нахождения: 194292, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ вн. тер. г., ПЕР 5-Й ВЕРХНИЙ, Д. 16, СТР. 5 , ПОМ. 6Н, адрес места осуществления деятельности: 194292, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, пер 5-й Верхний, д.16, строение 5, пом. 6Н, ОГРН: 1167847157070, Номер телефона: +7 8002012747, Адрес электронной почты: ad@nanoplc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОПЛК" (ООО "НАНОПЛК"), место нахождения: 194292, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ вн. тер. г., ПЕР 5-Й ВЕРХНИЙ, Д. 16, СТР. 5 , ПОМ. 6Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194292, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, пер 5-й Верхний, д.16, стр.5, помещение 6Н.

ПРОДУКЦИЯ

Приборы пожарные управления марки NRD, модификаций: NRD-01 2420DC, NRD-02 2201AC, NRD-03 1208DC, с номинальным напряжением 230В, на базе микропроцессора. Компонент прибора пожарного управления марки NRD, модификация NRD-04 2204AC, с номинальным напряжением 230В, на базе микропроцессора, выпускаемые по ТУ 26.30.50-001-01533980-2025 «Программируемый комплекс технических средств пожарной автоматики (приборы и компоненты приборов пожарных управления дымоудалением, пожаротушением, противопожарными и противодымными шторами, противопожарными клапанами, люками, фрамугами, окнами, дверями, воротами) марки NRD, в модификациях: NRD-01 2420DC, NRD-02 2201AC, NRD-03 1208DC, компонент ППУ NRD-04 2204AC».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-087/03-2026, выданного 11.03.2026 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-030/02-2026, выданного 13.02.2026 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 235-СС/12-2025, выданного 19.12.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Савоськин Александр Владимирович, Лебедева Мария Николаевна.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с Изменениями N 1, 2, 3), раздел 7. Условия хранения: для упакованных изделий- условия хранения 2 по ГОСТ 15150; для неупакованных изделий - неупакованных – условия хранения 1 по ГОСТ 15150. Максимальный срок хранения- 6 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 28.11.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.03.2026 **ПО** 15.03.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Альварес Лилия Нургизовна (Ф.И.О.)